

**Внеплановые отключения в эл.сетях ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" в июне 2021 г.**

№ п/п	Виды производственных фондов	июнь 2021 г.						
		кол-во откл. шт	дата, время откл, час-мин	дата, время вкл, час-мин	суммарное время откл, мин	ср. время откл, мин	проведенные работы по восстановлению	причина
<b>1</b>	<b>Линии электропередач</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	<i>ВЛЭП</i>	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
	СН2	-	-	-	-	-	-	-
	НН	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	<i>КЛЭП</i>	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
	СН2	-	-	-	-	-	-	-
	НН	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Подстанции</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
	СН2	-	-	-	-	-	-	-
	НН	1,00	21.06.21 09-40	21.06.21 10-00	20,00	20,00	аварийный ремонт	неисправность секционного выключателя
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
	СН2	-	-	-	-	-	-	-
	НН	1,00	21.06.21 09-40	21.06.21 10-00	20,00	20,00	аварийный ремонт	неисправность секционного выключателя

Примечание.

1.Присоединение Ф60 (от ячейки 60 ЗРУ-6кВ ПС-169) отключено по заявке потребителя (УЭС ОАО СУС ТФГ №23 от 29.04.2011 об отключении в связи с демонтажем КТПН-98).

2. Присоединение Ф28 (от ячейки 28 ЗРУ-6кВ ПС-169) отключено по оперативной заявке потребителя (УЭС ОАО СУС) об отключении в связи с реконструкцией сети.