

Внеплановые отключения в э.сетях ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" в январе 2018 г.

№ п/п	Виды производственных фондов	январь 2018г.						
		кол-во откл, шт	дата, время откл, час-мин	дата, время вкл, час- мин	суммарное время откл, мин	ср.время откл, мин	проведенные работы по восстановлению	причина
1	Линии электропередач	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ВЛЭП	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
	СН2	-	-	-	-	-	-	-
	НН	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	КЛЭП	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
	СН2	-	-	-	-	-	-	-
	НН	-	-	-	-	-	-	-
2	Подстанции	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
	СН2	1	25.01.2018 17-05	26.01.2018 13-10	1205	1 205	На СШ-2К-6кВ подано напряжение через секционный выключатель от СШ-1К-6кВ	Аварийное отключение СШ-2К- 6кВ (здание 127 компрессорная)
	НН	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-
	ВН	-	-	-	-	-	-	-
	СН1	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	СН2	-	-	-	-	-	-	-
	НН	-	-	-	-	-	-	-

Примечание.

1.Присоединение Ф60 (от ячейки 60 ЗРУ-6кВ ПС-169) отключено по заявке потребителя (УЭС ОАО СУС ТФГ №23 от 29.04.2011 об отключении в связи с демонтажем КТПН-98).

2. Присоединение Ф28 (от ячейки 28 ЗРУ-6кВ ПС-169) отключено по оперативной заявке потребителя (УЭС ОАО СУС) об отключении в связи с реконструкцией сети.